

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002 modifié

VALABLE jusqu'au 26/10/2021

N° 19653-18

MATERIAU PRESENTE PAR : MERMET SAS
58 chemin du Mont Maurin
38630 Veyrins
FRANCE

REFERENCE COMMERCIALE : Satiné 5501- Satiné 5500 – ULTRAVISION –
NATTE 4503

DESCRIPTION SOMMAIRE: Tissu composé de fil de verre (42%) et de PVC
enduit 58% ignifugé dans la masse
Masse surfacique : 365 à 560 g/m² ± 5%
Epaisseur : 0,53 à 0,75 mm ± 0,05 mm
Coloris présenté : Divers

NATURE DES ESSAIS : Essai au brûleur électrique

CLASSEMENT :

M1

DURABILITE DU CLASSEMENT : **non limitée a priori.**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n° : 19653-18 du 09/01/2018

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Au Bouchet, le 09/01/2018

Chef du Laboratoire
"Essais au Feu"
Hélène BARBIER

Responsable de l'essai

Marcellin LUKUSA

Nota : sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé